



TOP 7

Sanierungsmaßnahmen Plettenberghalle -Sachstand und weiteres Vorgehen

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der HHP-Beratungen mit verschiedenen Sanierungsmaßnahmen in der mittlerweile 40 Jahren alten Plettenberghalle befasst. Die Verwaltung will im folgenden Aufzeigen wie der Sachstand der angedachten Maßnahmen ist.

1. **Beschallungsanlage:** Maßnahme abgeschlossen
2. **Küche:** ein erstes Angebot wird in kürze erwartet. Auf Grundlage dieses Angebotes wird es dann einen vor Ort Termin mit GR und den Vereinen geben, um festzulegen was letztendlich ausgeschrieben werden soll.
3. **Bestuhlung:** ein erstes Angebot und Musterstühle und Mustertische werden in kürze erwartet. Mögliche Varianten werden dann dem GR und den Vereinen vorgestellt.
4. **Blitzschutz:** Im Zuge der Brandverhütungsschau wurde festgestellt, dass eine Überprüfung des Blitzschutzes notwendig ist. Diese Überprüfung wurde mittlerweile durch eine Fachfirma durchgeführt. Die dabei festgestellten Mängel sind gravierend. Die Instandsetzung der Mängel wird laut einem ersten Angebot ca. 13.000 € betragen. Weitere Angebote werden momentan eingeholt.
5. **Dach:** Die Mängelliste des Blitzschutzes umfasst u.a. die Erneuerung der defekten Dachleitungshalter, welche größtenteils an den Firstziegeln angebracht sind. Die Firstziegel wurden mit Mörtel befestigt, welcher an einigen Stellen sichtbar dem alter entsprechend defekt ist und ausbricht. Daher wurde nun im ersten Schritt eine Fachfirma beauftragt, ein Angebot zur Erneuerung der Firsteindeckung zu erstellen. Außerdem wird von der Firma der allgemeinzustand des Daches geprüft.
6. **Beleuchtung:** Hier fand ein Vor-Ort Termin mit einem Beleuchtungshersteller statt. Momentan wird ein Leistungsverzeichnis erstellt, um dann Angebote einholen zu können.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Sachstand zur Kenntnis.